

#Cas a Datum

Rok	H1,1,rw
Měsíc	H2,1,rw
Den	H3,1,rw
Hodina	H4,1,rw
Minuta	H5,1,rw

#Modbus

Modbus adresa	H7,1,rw
Modbus přenosová rychlost A1	H8,1,rw
Modbus parita A1	H9,1,rw
Modbus Stop bit A1	H10,1,rw

#Ostatni alarmy

30-

Chyba dopousteni, bool	S30,5,r
Tyden max dopou, bool	S31,5,r
Den max dopou, bool	S32,5,r
Aktual pocet dopou za tyden	H33,1,r
Aktual pocet dopou za den	H34,1,r
Zaplaveni, bool	S35,5,r
Vypadek napajeni, bool	S36,5,r

#Alarmy DI

100-139

Zdroj 1, bool	S100,5,r
Zdroj 2, bool	S101,5,r
Zdroj 3, bool	S102,5,r
Zdroj 4, bool	S103,5,r
Zdroj 5, bool	S104,5,r
STOP tl, bool	S105,5,r
Ext. dopousteni, bool	S106,5,r
Unik plynu 1st, bool	S107,5,r
Unik plynu 2st, bool	S108,5,r
CO unik 1 st, bool	S109,5,r
CO unik 2 st, bool	S110,5,r
Unik chladiwa 1st, bool	S111,5,r
Unik chladiwa 2st, bool	S112,5,r
Termostat TV, bool	S113,5,r
Chyba čerpadla, bool	S114,5,r
Hladina kondenzatu, bool	S115,5,r
Termostat prostoru, bool	S116,5,r
Chyba MaR, bool	S117,5,r
Obec chyba, bool	S118,5,r
Albatros, bool	S119,5,r
Chyba cerpani, bool	S120,5,r

#Revize

140-149

Revize plynu, bool	S140,5,r
Revize komin, bool	S141,5,r
Revize expanzky, bool	S142,5,r
Revize elektro, bool	S143,5,r
Revize požární ochrany, bool	S144,5,r
Fyzická kontrola, bool	S145,5,r
fyzická kontrola připomenutí, bool	S146,5,r

#0-10V

150-199

Primarni tlak	H150,1,r,0.01
P tlak vysoky, bool	S151,5,r
P tlak nizky, bool	S152,5,r
P tlak krit. vysoky, bool	S153,5,r
P tlak krit. nizky, bool	S154,5,r
Sekundarni tlak	H155,1,r,0.01
S tlak vysoky, bool	S156,5,r
S tlak nizky, bool	S157,5,r
S tlak krit. vysoky, bool	S158,5,r
S tlak krit. nizky, bool	S159,5,r
Chyba čidla Prim. tlaku, bool	S160,5,r
Chyba čidla Scnd. tlaku, bool	S161,5,r

#NTC

200-249

Teplota nabehu	H200,1,r,0.01
Teplota nabehu vysoka, bool	S201,5,r
Teplota nabehu nizka, bool	S202,5,r
Teplota TV	H203,1,r,0.01
Teplota TV vysoka, bool	S204,5,r
Teplota TV nizka, bool	S205,5,r
Teplota prostoru	H206,1,r,0.01
Teplota prostoru vysoka, bool	S207,5,r
Teplota prostoru nizka, bool	S208,5,r

H... - holding register (16-Bit)
S... - single state register (1-Bit)

Gain

H150,1,r,0.01

0 - unsigned word
1 - signed word
2 - unsigned long
3- signed long
4 - IEEE float
5 - Bit (1-Bit)

	Chyba čidla teploty náběhu	S209,5,r
	Chyba čidla teploty TV	S210,5,r
	Chyba čidla teploty prostoru	S211,5,r
#Měřiče tepla		500-559
	Měřič tepla 01	H500,1,r
	Měřič tepla 01 - studená voda	H501,1,r
	Měřič tepla 01 - teplá voda	H502,1,r
	Měřič tepla 02	H510,1,r
	Měřič tepla 02 - studená voda	H511,1,r
	Měřič tepla 02 - teplá voda	H512,1,r
	Měřič tepla 03	H520,1,r
	Měřič tepla 03 - studená voda	H521,1,r
	Měřič tepla 03 - teplá voda	H522,1,r
	Měřič tepla 04	H530,1,r
	Měřič tepla 04 - studená voda	H531,1,r
	Měřič tepla 04 - teplá voda	H532,1,r
	Měřič tepla 05	H540,1,r
	Měřič tepla 05 - studená voda	H541,1,r
	Měřič tepla 05 - teplá voda	H542,1,r
	Měřič tepla 06	H550,1,r
	Měřič tepla 06 - studená voda	H551,1,r
	Měřič tepla 06 - teplá voda	H552,1,r
#Vodoměry		560-569
	Vodomer 01	H560,1,r
	Vodomer 02	H561,1,r
	Vodomer 03	H562,1,r
	Vodomer 04	H563,1,r
	Vodomer 05	H564,1,r
	Vodomer 06	H565,1,r
		570-579
	Vodomer AEW310	H570,1,r
	Plynomer AEW310	H571,1,r
		580-
	Elektromer	H580,1,r
		590-
	Plynomer Pulz	H590,1,r
		600-
	Albatros chyba - kod	H600,1,r