

ES prohlášení o shodě

Odpovídá EN ISO/IEC 17050-1:2010



Níže podepsaní, zastupující následujícího dodavatele

Evikon MCI OÜ, reg. 10299402

Teaduspargi 9, Tartu, 50411 Estonsko

jakožto vývojář a výrobce uvedených produktů, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že produkt s obchodním názvem

Stacionární plynové detektory na bázi polovodičových (oxidy kovů), elektrochemických, katalytických (pelistor), fotoionizačních (PID) nebo optických senzorů, Řada E2638, verze E2638-xx pro řadu toxických nebo hořlavých plynů, s vzdálenou sondou -RP33 nebo bez ní

na který se toto prohlášení vztahuje, je ve stavu, v jakém byl dodán, ve shodě s ustanoveními následujících směrnic ES, je-li používán v souladu s pokyny k instalaci a provozu obsaženými v dokumentaci produktu:

Směrnice Rady 2014/30/EU, v platném znění, EMC elektromagnetická kompatibilita, směrnice Rady 2014/35/EU, v platném znění, elektrická zařízení nízkého napětí.

Shoda se směrnicemi je zajištěna použitím následujících harmonizovaných norem EN:

EN 61000-6-3:2020, EN 61326-1:2013 (EMC, emise)

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019 (EMC, odolnost)

EN 50491-4-1:2012 – Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro HBES a BACS (nízké napětí)

EN 60079-29-1:2016 – Detektory plynů – Požadavky na provedení detektorů hořlavých plynů

EN 60079-29-2:2015 – Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba

EN 60079-29-3:2014 – Detektory plynů – Návod pro funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů

Konstrukce a výrobní proces použité pro uvedená zařízení jsou ve shodě s požadavky na kvalitu dle normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality.

Datum zavedení CE: prosinec 2020

Schválili

Madis Einasto

CEO, výkonný ředitel

Oprávněný podepisující

Podpis

Toomas Viires

Vedoucí výroby

Podpis