

ES Prohlášení o shodě

V souladu s normou EN ISO/IEC 17050-1:2010

Níže podepsaný, zastupující tohoto dodavatele:

Evikon MCI OÜ, reg. 10299402
Teaduspargi 9, Tartu, 50411 Estonsko

jako vývojář a výrobce uvedených výrobků prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek obchodně označovaný jako

Stacionární plynové detektory založené na senzorech na bázi kovových oxidů, elektrochemických, katalytických (pelistor), fotoionizačních (PID) nebo optických senzorech, řada E2639, verze pro širokou škálu toxických nebo hořlavých plynů, s volitelným příslušenstvím (vzdálená sonda, chytrý senzor GSH, konektivita Wifi)

na který se toto prohlášení vztahuje, je ve stavu, v jakém byl dodán, ve shodě s ustanoveními níže uvedených směrnic ES, pokud je používán v souladu s návodem k instalaci a provozu obsaženým v dokumentaci k výrobku:

Směrnice Rady 2014/30/EU, ve znění pozdějších předpisů, EMC – elektromagnetická kompatibilita.

Směrnice Rady 2014/35/EU, ve znění pozdějších předpisů, elektrická zařízení nízkého napětí.

Směrnice Rady 2014/53/EU, ve znění pozdějších předpisů, o rádiových zařízeních (RED)

Shoda se směrnicemi je zajištěna použitím následujících harmonizovaných norem EN:

EN 61000-6-3:2020, EN 61326-1:2013 (EMC, emise)

EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019 (EMC, odolnost)

EN 61010-1:2010 (Bezpečnost elektrických zařízení)

EN 50491-4-1:2012 - Obecné požadavky na funkční bezpečnost systémů HBES a BACS (nízké napětí)

EN 60079-29-1:2016 - Detektory plynu - Požadavky na provedení detektorů hořlavých plynů

EN 60079-29-2:2015 - Detektory plynu - Výběr, instalace, použití a údržba

EN 60079-29-3:2014 - Detektory plynu - Pokyny pro funkční bezpečnost stacionárních systémů detekce plynu

EN 62990-1:2021 — Ovzduší na pracovišti — Část 1: Detektory plynu — Požadavky na provedení detektorů toxických plynů a par

EN 62990-2:2021 — Ovzduší na pracovišti — Část 2: Detektory plynu — Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par

EN 300 328 V2.2.2 Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz s využitím technik širokopásmové modulace;

Návrh a výrobní proces použitý pro uvedená zařízení jsou ve shodě s požadavky na systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2015 pro systémy managementu kvality.

Podepsáno za společnost Evikon MCI OÜ v Tartu dne 3.11.2025

Madis Einasto

Generální ředitel

Oprávněná osoba



Podpis

Thomas Einasto

Vedoucí vývoje



Podpis